

TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN			
<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			<b>TN n.º 003/2016</b>
NOME:	ATR - Agência Tocantinense de Regulação		
ENDEREÇO:	Av. Teotônio Segurado - ACSUSO-50 CJ 01 Lt 06 - Ed. Amazônia Center 3º piso		
TELEFONE:	(63) 3218-2310		
<b>2. AGENTE NOTIFICADO</b>			
NOME:	ODEBRECHT AMBIENTAL/ SANEATINS		
ENDEREÇO:	Quadra 312 S – Avenida LO 5 – CEP 77021-200 - Palmas - Tocantins		
QUALIFICAÇÃO:	Concessionária de Serviços Públicos de Saneamento – <b>Natividade- TO</b>		
<b>3. DESCRIÇÃO DO FATO APURADO</b>			
<p>A casa de química funciona de forma precária: não possui placas de identificação dos produtos químicos; a tina de diluição do coagulante sulfato de alumínio esta com vazamentos; os sacos de produtos químicos estão condicionados de maneira incorreta e os revestimentos adequados de piso e de parede ou não existem ou se encontram em péssimo estado de conservação, conforme Relatório de Fiscalização 001/2016.</p>			
<b>4. AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA NOTIFICADA</b>			
<p>Recuperação da casa de química, colocar placas de identificação dos produtos químicos e retirada do vazamento da tina de sulfato de alumínio.</p>			
<b>5. PRAZO</b>			
<p>Conforme a resolução ATR 029/2009 Art. 117 e o Art. 11, parágrafo I, da resolução ATR 092/2014 a ATR estabelece o prazo de <b>15 dias</b>, para atendimento da determinação.</p>			
<b>6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			
NOME:	Isabela Martins Raposo		
CARGO/FUNÇÃO:	Bióloga	MATRÍCULA Nº	67687-3
Palmas - TO, 15/02/2016		ASSINATURA:	
<b>7. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA NOTIFICADA</b>			
<p>RECEBI EM: ___ / ___ / ___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>ASSINATURA/CARIMBO</b></p>			

1ª Via

