

TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN			
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR			TN n.º 010/2016
NOME:	ATR - Agência Tocantinense de Regulação		
ENDEREÇO:	Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13 - CEP 77.020-024 - Palmas - TO		
TELEFONE:	(63) 3218-2310		
2. AGENTE NOTIFICADO			
NOME:	ODEBRECHT AMBIENTAL/ SANEATINS		
ENDEREÇO:	Quadra 312 S – Avenida LO 5 – CEP 77021-200 - Palmas - Tocantins		
QUALIFICAÇÃO:	Concessionária de Serviços Públicos de Saneamento – Araguaina - TO		
3. DESCRIÇÃO DO FATO APURADO			
Conforme o Relatório de fiscalização do sistema de abastecimento de água de Araguaina - Outubro/2016, o valor do parâmetro Cloro Residual Livre encontra-se abaixo do recomendado pela portaria do Ministério da Saúde 2914/11, na rede de distribuição em três pontos, no PCQ 021 (UTS 006), PCQ040 (UTS 008), PCQ Barra da Grotta (UTS 010) e o parâmetro manganês estava acima do permitido conforme a mesma legislação no PCQ Barra da Grotta (UTS 010).			
4. AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA NOTIFICADA			
Determinamos que a concessionária apresente justificativa a respeito dos fatos ocorridos e que mantenha o valor do parâmetro Cloro Residual Livre na saída do tratamento e em toda a rede de distribuição em no mínimo 0,2 mg/L e o parâmetro manganês abaixo de 0,1 mg/L, conforme o que determina a portaria do MS 2914/11. Resolução ATR 72 Art. 7 - VIII.			
5. PRAZO			
De acordo com a Resolução 072, estabelecemos um prazo de 15 dias para atendimento da determinação.			
6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	Isabela Martins Raposo		
CARGO/FUNÇÃO:	Bióloga	MATRÍCULA nº	67687-3
Palmas - TO, 21/10/2016	ASSINATURA:		
7. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA NOTIFICADA			
RECEBI EM: ___/___/___			
ASSINATURA/CARIMBO			

1ª Via

