

<b>TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN</b>			
<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			<b>TN n.º 002/2017</b>
NOME:	ATR - Agência Tocantinense de Regulação		
ENDEREÇO:	Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13 - CEP 77.020-024 - Palmas - TO		
TELEFONE:	(63) 3218-2310		
<b>2. AGENTE NOTIFICADO</b>			
NOME:	BROOKFIELD AMBIENTAL/ SANEATINS		
ENDEREÇO:	Quadra 312 S – Avenida LO 5 – CEP 77021-200 - Palmas - Tocantins		
QUALIFICAÇÃO:	Concessionária de Serviços Públicos de Saneamento – Porto Nacional - TO		
<b>3. DESCRIÇÃO DO FATO APURADO</b>			
Conforme o Relatório de fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Nacional, Estação de Tratamento de Esgoto de Porto Nacional - ETE Francisquinha, o queimador de gás não se encontra em operação.			
<b>4. AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA NOTIFICADA</b>			
Determinamos que a Concessionária coloque em operação o queimador de gás, parte integrante do Reator, conforme Resolução ATR 029/2009 e alterações, Art. 117 §1º.			
<b>5. PRAZO</b>			
Estabelecemos um prazo de <b>30 dias</b> para atendimento da determinação.			
<b>6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			
NOME:	Sérgio Augusto T. Andrade		
CARGO/FUNÇÃO:	Eng. Eletricista	MATRÍCULA nº	357884-1
Palmas - TO, 05/06/2017		ASSINATURA:	
<b>7. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA NOTIFICADA</b>			
RECEBI EM: ___ / ___ / ___			
ASSINATURA/CARIMBO			

2ª Via

