

<b>TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN</b>			
<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			<b>TN n.º 014/2018</b>
NOME:	ATR - Agência Tocantinense de Regulação		
ENDEREÇO:	Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Nº 13 - CEP 77.020-024 - Palmas - TO		
TELEFONE:	(63) 3218-2310		
<b>2. AGENTE NOTIFICADO</b>			
NOME:	BRK AMBIENTAL		
ENDEREÇO:	Quadra 312 S – Avenida LO 5 – CEP 77021-200 - Palmas - Tocantins		
QUALIFICAÇÃO:	Concessionária de Serviços Públicos de Saneamento - Natividade - TO		
<b>3. DESCRIÇÃO DO FATO APURADO</b>			
<p>A água de lavagem dos filtros segue para um tanque de sedimentação. Observou-se que o referido tanque, não possui descarga de fundo ocasionado acúmulo de água proporcionado a criação de vetores prejudiciais ao meio ambiente e a saúde pública.</p>			
<b>4. AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA NOTIFICADA</b>			
Implantar descarga de fundo para evitar acúmulo de água residuária.			
<b>5. PRAZO</b>			
Estabelecemos o prazo de 10(dez) dias.			
<b>6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR</b>			
NOME:	Robson Gabriel de Araujo		
CARGO/ FUNÇÃO:	Eng. Civil	MATRÍCULA	Mat. 256794 - 2
Palmas - TO, 22/06/2018		ASSINATURA:	
<b>7. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA NOTIFICADA</b>			
RECEBI EM: __/__/__		_____	
<b>ASSINATURA/CARIMBO</b>			