

| TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN | | | |
|---|--|-------------|------------------------|
| 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR | | | TN n.º 023/2018 |
| NOME: | ATR - Agência Tocantinense de Regulação | | |
| ENDEREÇO: | Quadra 103 Norte (ACNO – I), Rua NO - 05, Conj. 04, Lote 38 - Plano Diretor Norte - Palmas – TO. CEP: 77.001-020 | | |
| TELEFONE: | (63) 3218-2310 | | |
| 2. AGENTE NOTIFICADO | | | |
| NOME: | BRK AMBIENTAL | | |
| ENDEREÇO: | Quadra 312 Sul, Avenida LO 5 – Palmas – Tocantins. CEP 77021-050 | | |
| QUALIFICAÇÃO: | Concessionária de Serviços Públicos de Saneamento - Peixe - TO | | |
| 3. DESCRIÇÃO DO FATO APURADO | | | |
| Verificou-se que na Estação Elevatória de Água Tratada - EAT 002, o aterramento encontra-se desconectado e danificado em um dos motores do conjunto moto-bomba. | | | |
| 4. AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA NOTIFICADA | | | |
| Realizar o correto aterramento em um dos motores do conjunto moto-bomba na Estação Elevatória de Água Tratada - EAT 002. | | | |
| 5. PRAZO | | | |
| Estabelecemos o prazo de 15 (quinze) dias. | | | |
| 6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR | | | |
| NOME: | Sérgio Augusto Tavares Andrade | | |
| CARGO/ FUNÇÃO: | Eng. Eletricista | MATRÍCULA | Mat. 357884-1 |
| Palmas - TO, 17/08/2018 | | ASSINATURA: | |
| 7. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA NOTIFICADA | | | |
| RECEBI EM: __/__/__ | | | |
| _____ | | | |
| ASSINATURA/CARIMBO | | | |